

АКТ
проверки готовности ГАПОУ ТО
«Тобольский многопрофильный техникум»
к 2023-2024 учебному году
(Отделение искусств и культуры им. А.А. Алябьева)

25 мая 2023 год

АКТ

**проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность
к новому 2023-2024 учебному году**
составлен 25 мая 2023 года

**Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Тюменской области
«Тобольский многопрофильный техникум»**
(Отделение искусств и культуры им. А.А. Алябьева)

год постройки, 1987

Тюменская область
Департамент образования и науки Тюменской области
(учредитель организации)

Юридический адрес: 626102, Тюменская область, г. Тобольск, пос. Сумкино, ул. Гагарина, д. 22
(юридический адрес организации)

Физический адрес: 626102, Тюменская область, г. Тобольск, 10 микр. дом 85.
(физический адрес организации)

Директор: Поляков Станислав Александрович,
тел: 8(3456)34-80-10; 34-80-11; 34-80-12;
E-mail: tmt.priemnaya@tmt72.ru

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом департамента по образованию Администрации города Тобольска от 21 апреля 2023 г. №100-П «О приеме (оценке готовности), образовательных организаций к 2023-2024 учебному году»
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

25 мая 2023 года межведомственной комиссией по приемке (оценке готовности) образовательных организаций к 2023-2024 учебному году

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

Председатель комиссии:

Бельшева Наталья Владиславовна, директор департамента по образованию Администрации города Тобольска

Секретарь комиссии:

Дергоусова Светлана Владимировна, главный специалист сектора технического и хозяйственно-эксплуатационного сопровождения МАУ «Центр ОДО «Образование» г. Тобольска (по согласованию)

Члены комиссии:

Алыков Эдуард Раилович, начальник отдела инфраструктурного развития Департамента образования и науки Тюменской области

Смарыгина Елена Николаевна, главный специалист отдела инфраструктурного развития Департамента образования и науки Тюменской области

Парфенова Анастасия Николаевна, начальник отдела профессионального образования Департамента образования и науки Тюменской области

Столбикова Ольга Васильевна, начальник управления общего образования департамента по образованию Администрации города Тобольска, начальник отдела воспитательной работы

Шебанова Лариса Петровна начальник отдела общего и дошкольного образования департамента по образованию Администрации города Тобольска

Упорова Светлана Викторовна, главный специалист отдела общего и дошкольного образования

Ширяева Ольга Анатольевна, председатель Тобольского городского совета профсоюзов

Казаченко Наиля Наильевна, начальник ОД МО МВД России «Тобольский»

Клим Максим Александрович, начальник ПЦО №1 Тобольского МО ВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тюменской области»

проведена проверка готовности

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены установленном порядке

Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум» приказ № 535/ОД от 23 августа 2018г. Изменения в Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум» приказ №5/ОД от 13.01.2021г.

Учебный корпус: 626102 Тюменская область, г. Тобольск, 10 микр. дом 85.

Распоряжение Правительства Тюменской области от 31.05.2017года № 598-рп

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 27 сентября 2017года кадастровый номер № 72:24:0304013:540

Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности организации № 008 от 19 марта 2020г.

Выдано: Департаментом образования и науки Тюменской области серия 72А010001278 срок действия свидетельства до 19 марта 2026г.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной 20 ноября 2019г. серия 72 Л 01№ 0002190 регистрационный номер 067

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

Выдано: Департамент по лицензированию, государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, срок действия лицензии – бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от 05.11.2019г. разработан, согласован и утвержден в установленном порядке.

Декларация пожарной безопасности оформлена и зарегистрирована 18 мая 2017года. Регистрационный номер 71-410-000-ТО-00365

План подготовки к новому учебному году разработан и согласован в установленном порядке

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 ед.

Учебный корпус

Адрес: 626102, Тюменская область, г. Тобольск, 10 микр. дом 85.

Общая площадь учебного корпуса: 7991,8 кв. м.

Качество и объемы проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов: *не проводилось*

б) текущих ремонтов объектов: *не проводилось*

в) иных видов ремонта объектов: *не проводилось*

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году имеется.

Проведение ремонтных работ необходимых на объекте: Ремонт системы отопления, водоотведения, электропроводки, кровли крыши, ремонт входной группы. Замена линолеума в кабинетах, дверных полотен, монтаж сценического покрытия сцены актового зала. Ремонт внутренней отделки стен, потолков. Необходимо комплексное благоустройство территории.

(имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии-соблюдаются (*не соблюдаются*).

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: профессиональное образование, среднее общее образование, дополнительное профессиональное образование, дополнительное образование детей и взрослых (детей).

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся 725 человек.

Отделение искусств и культуры им. А.А. Алябьева

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки 355 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, учащихся отдела дополнительного образования -197 чел.;

г) численность выпускников 111 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс – 136 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего – 34; количество обучающихся – 397 человек; из них обучаются в 1 смену – 34 групп, 397 обучающихся;
во 2 смену – 0 групп, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ – имеются (*не имеются*).

з) наличие программ развития – имеются (*не имеются*)

и) педагогических работников - 90 человек;

учебно- вспомогательных работников – 4 человек;

административно-управленческих работников - 1 человек;

младший обслуживающий персонал – 5 человек;

к) наличие плана работы организации на 2023-2024 учебный год - имеется (не имеется).

5. Состояние материально-технической базы и оснащенность образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (неудовлетворительное).

Здания и объекты организации – оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (имеется: яркая сигнальная маркировка, место стоянки для инвалидов, кнопка вызова персонала, пандус, дежурная инвалидная коляска, электрический подъемник на сцену актового зала, санузел).

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры разработан, согласован и утвержден в установленном порядке.

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№п/п	Объекты материально - технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудован ли средствами пожаротушения	Примечание
1	Библиотека	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
2	Гримерка женская	1	1	97%	имеется	имеется	удовлет.		
3	Гримерка мужская	1	1	97%	имеется	имеется	удовлет.		
4	Гримерная	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.		
5	Женская раздевалка	6	6	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
6	Кабинет безопасности жизнедеятельности	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
7	Кабинет географии	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
8	Кабинет графических работ и макетирования	2	2	94%	имеется	имеется	удовлет.		
9	Кабинет гуманитарных дисциплин	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
10	Кабинет для занятий по междисциплинарному курсу «Дизайн-проектирование»	2	2	94%	имеется	имеется	удовлет.		
11	Кабинет для занятий по междисциплинарному курсу «Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного искусства»	3	3	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
12	Кабинет для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля «Художественно-творческая деятельность»	3	3	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	

13	Кабинет для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля «Организационно-творческая деятельность»	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.		
14	Кабинет для занятий по междисциплинарным курсам профессионального модуля «Педагогическая деятельность»	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.		
15	Кабинет для преподавателей	13	13	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
16	Кабинет иностранного языка	2	2	94%	имеется	имеется	удовлет.		
17	Кабинет информатики	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
18	Кабинет информатики (компьютерный класс)	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
19	Кабинет информатики (компьютерный класс) с выходом в Интернет Лаборатория информационных и коммуникационных технологий	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
20	Кабинет информационно-экскурсионной деятельности	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.		
21	Кабинет информационных технологий с выходом в сеть Интернет	2	2	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
22	Кабинет истории изобразительных искусств	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.		
23	Кабинет истории искусств и мировой культуры	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.		
24	Кабинет истории, географии и обществознания	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.		
25	Кабинет коммуникативных тренингов	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.		
26	Кабинет литературы	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.		
27	Кабинет математики и информатики	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
28	Кабинет методиста	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
29	Кабинет мировой художественной культуры	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.		
30	Кабинет музыкальной литературы	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.		
31	Кабинет музыкально-теоретических дисциплин	1	1	97%	имеется	имеется	удовлет.		

32	Кабинет народного художественного творчества	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
33	Кабинет настройщика инструментов	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.		
34	Кабинет общепрофессиональных дисциплин	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
35	Кабинет общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.		
36	Кабинет педагога-организатора	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
37	Кабинет пластической анатомии	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.		
38	Кабинет русского языка и литературы	1	1	95%	имеется	имеется	удовлет.		
39	Кабинет социально-экономических дисциплин	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.		
40	Кабинет технических средств	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
41	Кабинет фотографии	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
42	Кабинет цветоведения	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.		
43	Кабинет черчения и перспективы	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.		
44	Кинофотолаборатория	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
45	Книгохранилище	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
46	Концертный зал от 100 посадочных мест с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, органом	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
47	Концертный зал с концертным роялем, пультами и звукозаписывающим оборудованием	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
48	Костюмерная	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
49	Лаборатория информатики и вычислительной техники	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
50	Лаборатория компьютерной графики и видеомонтажа	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
51	Малый концертный зал от 30 посадочных мест с концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием, с учебным органом	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	

52	Мастерская графических работ и макетирования	2	2	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
53	Мастерская для занятий по междисциплинарному курсу «Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства» (по видам)	3	3	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
54	Мастерская живописи	4	4	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
55	Мастерская по изготовлению реквизита	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
56	Мастерская рисунка	4	4	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
57	Медицинский кабинет	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
58	Методический кабинет	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
59	Методический фонд	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
60	Мужская раздевалка	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
61	Музей	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
62	Мультимедийная лаборатория иностранных языков	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	Оборуд.	
63	Натюрмортный фонд	2	2	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
64	Помещение для хранения театрального реквизита	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
65	Помещение для хранения фото и видеоматериалов	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
66	Склад для хранения музыкальных инструментов	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
67	Служебное помещение	14	14	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
68	Спортивный зал	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
69	Студия звукозаписи со специализированным звукозаписывающим и звукопроизводящим оборудованием	2	2	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
70	Театрально-концертный (актовый) зал	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
71	Тренажёрный зал	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
72	Учебная аудитория со сценической площадкой - по виду Театральное творчество	2	2	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	

73	Учебная аудитория с зеркалами, станками – по виду Хореографическое творчество	5	5	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
74	Учебная лаборатория библиографической деятельности	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
75	Учебная часть	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
76	Учебный (тренинговый) офис	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд	
77	Учебный класс для групповых и индивидуальных занятий	3	3	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд	
78	Учебный класс для групповых практических занятий	2	2	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд	
79	Учебный класс для групповых теоретических занятий	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд	
80	Учебный класс для занятий по междисциплинарному курсу «Дирижирование и чтение оркестровых партитур», оснащенные зеркалами и двумя роялями	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд	
81	Учебный класс для занятий по междисциплинарному курсу «Оркестровый класс, изучение родственных инструментов» со специализированным оборудованием	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд	
82	Учебный класс для занятий хоровым классом со специализированным оборудованием	1	1	97%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд	
83	Учебный класс для индивидуальных занятий	23	23	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд	
84	Учебный класс для мелкогрупповых занятий	2	2	100%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд	
85	Учебный класс для проведения оркестровых и ансамблевых занятий	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд	
86	Фонд оригиналов	1	1	94%	имеется	имеется	удовлет.	оборуд.	
87	Кабинет заведующего отделением	1	1	95%	Имеется	Имеется	Удовл.	Оборуд.	

Санитарно-эпидемиологическое заключение №72.ОЦ.01.000.М.001121.07.19 от 10.07.2019г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области

в) организация компьютерной техникой – обеспечена (обеспечена не в полном объеме, не обеспечена);

общее количество компьютерной техники - 131 единиц, из них подлежит списанию – 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году- 2 ед.

Основные недостатки: -

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеется, обеспечивает проведение занятий, его состояние – удовлетворительное.

Акт - разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 19 мая 2023г. .

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: нет

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: -

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное

Потребность в замене мебели: имеется

е) обеспеченность организации бытовой мебелью: удовлетворительное

Потребность в замене мебели: имеется

ж) сведения о книжном фонде библиотеки

число книг - 26539;

фонд учебников - 1670

научно-педагогическая и методическая литература - 594.

Основные недостатки: -

Потребность в обновлении книжного фонда – имеется (не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное (неудовлетворительное)

общая площадь участка- 0,7146 Га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются, соответствуют

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: -

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются (не имеются)

Основные недостатки: -

7. Медицинское обслуживание в организации - организовано (не организовано):

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным (внештатным) медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат. договор)	Примечание
-----------	----------------	-------------------	---------------------------------	------------

Мед работник	Обеспечение медицинским обслуживанием обучающихся	-	Договор ГПХ	Договор б/н ГБУЗ ТО «Областная больница №3» от 21.04.21г. бессрочный
--------------	---	---	-------------	---

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-72-01-003504 от 26 ноября 2020г.

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:
 медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
 емкость – 2 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
 емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение),
 емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);
 процедурная – имеется (не имеется), емкость – 1-2 человек, состояние –
удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании – имеется (не имеется)

Основные недостатки: -

8. Питание обучающихся – организовано (не организовано):

а) питание организовано в 1 смену, в 1 столовой на 60 посадочных мест. Буфет имеется (не имеется).

Качество эстетического оформления залов приема пищи – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Гигиенические условия перед приемом пищи – соблюдаются (не соблюдается);

б) процент охвата горячим питанием составляет 100%, в том числе:

питание обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в количестве 25 чел;

питание обучающихся с ОВЗ в количестве 21 чел.

в) приготовление/организация питания осуществляется по Договору №32211947103 на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» от 12 декабря 2022г.

Индивидуальный предприниматель: Смородинова Луиза Файзрахмановна, сот: 89829143161

Юридический адрес: г. Тобольск, 7Амкр, д.38, кв. 52

Занимаемая площадь: 310 м²

(из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др. реквизиты договора)

Основные недостатки: -

г) хранение продуктов организовано (не организовано), санитарным нормам соответствует (не соответствует).

Основные недостатки: -

д) обеспеченность технологическим оборудованием – достаточное (недостаточное), его техническое состояние – соответствует (не соответствует) нормативным требованиям.

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования- соблюдаются (не соблюдаются)

Основные недостатки:-

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования – имеется (не имеется).

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков – соответствует (не соответствует) санитарным нормам.

Основные недостатки: -

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное (недостаточное);

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников – имеется (не имеется).

Основные недостатки: -

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации – имеется (не имеется);

к) питьевой режим обучающихся – организован (не организован).

Основные недостатки: -

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинсекция)–имеется (не имеется) ООО «Санэпидблагополучие» Договор №251 от 29.04.2022 г.

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. – соответствует (не соответствует) санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Договор на производственный контроль № 0006816 ГДиП/пк от 31 января 2023г.

Основные недостатки: -

10. Транспортное обеспечение организации – организовано (не организовано):

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – имеется (не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 0 человек;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся.

№	Наименование	Марка транспортного средства, гос. номер	Кол-во	Год	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей. Технические требования»	Техническое состояние	Примечание
1	Легковой автомобиль	ЛАДА ПРИОРА H296ET72	1	2006		Удовл.	
2	Грузовой автомобиль	ГАЗ 3302 K246EA 72	1	2010		Удовл.	
3	Легковой автомобиль	RENAULT LOGAN	1	2012		Удовл.	

		Н 776ХУ72					
4	Автобус	КАВЗ 4238-45 P550CE72	1	2014	Соотв.	Удовл.	
5	Легковой автомобиль	Нива Шевролет E470EH 72	1	2006		Удовл.	
6	Легковой автомобиль	ХУНДАЙ АКЦЕНТ K234УН72	1	2008		Удовл.	
7	Легковой автомобиль	УАЗ 39094 K194KX 72	1	2005		Удовл.	
8	Легковой автомобиль	ХУНДАЙ АКЦЕНТ K236УН72	1	2008		Удовл.	
9	Автобус	ПЕЖО БОКСЕР M266KK72	1	2008		Удовл.	
10	Автобус	ГАЗ 32213 K613УТ72	1	2006		Удовл.	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – имеется (не имеется), установленным требованиям соответствует (не соответствует)

Основные недостатки: -

Потребность в замене (дополнительной закупке) – (не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации: соответствуют паспорту безопасности объекта

(соответствует /не соответствует/ паспорту безопасности объекта)

12. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации - соответствует (не соответствует) нормативным требованиям. Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 21 сентября 2017 года № 72 ОЦ.01.000М.000600.09.17

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась

(номер и дата акта, предписания, наименование организации, проводившей проверку)

в) В организации установлена адресная сигнализация, обеспечивающая речевое оповещение и передачу сигнала на пульт пожарной охраны

Автоматические установки пожарной сигнализации смонтированы на объекте в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту системы пожарной сигнализации выполняются на основании договора.

Системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала.

Пожарные приемно-контрольные приборы установлены в помещениях с круглосуточным пребыванием сотрудников.

Ручные пожарные извещатели установлены на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара.

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре обеспечивают автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре, с целью организации безопасной эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Для точной адресации места возникновения пожара предусмотрена много шлейфная структура пожарной сигнализации. Шлейфы проложены в строительных конструкциях. На путях эвакуации установлены РПИ-И для подачи сигнала о пожаре. Звуковая система оповещения людей о пожаре ROXTON.

По пути эвакуации над выходами установлены световые указатели Молния-10 «ВЫХОД»-21, с возможностью постоянного свечения

Система пожарной сигнализации обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации по средствам ОС «Стрелец-Мониторинг».

(тип (вид) пожарной сигнализации)

При нарушении или пожаре на объекте (дым, повышение температуры, открытое пламя) сигнал тревоги поступает на приемо-контрольный охранно-пожарный прибор и выдаёт сигнал тревоги на пульт централизованного наблюдения и дублируется звуковой сигнализацией. Все извещатели рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу. Расстановка и мощность оповещателей (44 шт.) обеспечивает необходимую слышимость во всех местах постоянного и временного пребывания людей. Для точной адресации места возникновения пожара предусмотрена много шлейфная структура пожарной сигнализации. Шлейфы проложены в строительных конструкциях. На путях эвакуации установлены РПИ-И для подачи сигнала о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок противопожарной защиты)

г) Системы пожарной автоматики – исправны/не исправны. Вывод сделан на основании:

Акта проверки работоспособности систем пожарной автоматики обслуживающей организации от 25 апреля 2023г.

Договор № 32312034102 от 10.01.2023г. по оказанию услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией (АПС и СОУЭ) и передающего оборудования программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» с ООО «Служба Мониторинга. Тюмень»

д) Система передачи извещений о пожаре – обеспечивает (не обеспечивает) дублирование сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

е) Система противопожарной защиты и эвакуации – обеспечивает (не обеспечивает) защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

ж) Состояние эвакуационных путей и выходов – обеспечивает (не обеспечивает) беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации - разработаны (не разработаны)

Ответственные за противопожарное состояние помещений – назначены (не назначены);

з) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования – проводилась

Договор с ИП «Батырев Евгений Геннадьевич» № ЕГ.24/2023 от 28 апреля 2023 года на оказание услуг по ежегодным профилактическим испытаниям и измерениям электрооборудования электроустановок. Вывод на основании Технического отчета от 19.05.2023г.

(наименование организации, проводившей проверку, соответствует/не соответствует нормам)

и) Проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также тренировок по действиям при пожаре – организовано

к) Качество огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений-соответствует. Вывод сделан на основании Протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины № 13/02 от 24 июня 2021 год, ООО «СПТ-Западная Сибирь»

В ходе проверки выявлены/не выявлены нарушения требований пожарной безопасности Лист профилактической беседы от 11 мая 2023г.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены (не проведены, проведены в полном объеме).

Отопление помещений и объектов техникума осуществляется: теплоцентраль
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное (не удовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена (не проведена) - акт промывки/опрессовки систем отопления _____ 2023 года. Договор по гидронефматической промывке системы отопления _____ 2023года

14.Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации – соблюдается (не соблюдается).

Воздухообмен в помещениях осуществляется за счет естественной вентиляции

Спортивный зал, пищеблок, прачечная - приточно-вытяжная вентиляция. Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

Договор обслуживания системы приточной вытяжной вентиляции №32312034023 от 16.01.2023г., Акт технического обслуживания систем вентиляции от 28 апреля 2023г. (ИП «Коскин А.В.)

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

15. Водоснабжение объектов техникума –удовлетворительное (неудовлетворительное).

16. Газоснабжение учреждения – *нет*.

17. Канализация - удовлетворительное (неудовлетворительное).

18. Наличие не устранённых замечаний и нарушений, выявленных в ходе проведения оценки готовности организации к началу предыдущего учебного года: нет

19. Наличие предписаний контрольно-надзорных органов: нет

II. Заключение комиссии

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум»

к 2023-2024 учебному году готово

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует: руководителю образовательной организации в срок до «___» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии; в период с «___» _____ по «___» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений; в срок до «___» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:



Н.В. Бельшева
(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:




С.В. Дергоусова
(инициалы, фамилия)


Члены комиссии:




(подпись) Э.Р. Алыков
(инициалы, фамилия)




(подпись) Е.Н. Смаригина
(инициалы, фамилия)




(подпись) А.Н. Парфенова
(инициалы, фамилия)




(подпись) О.В. Столбикова
(инициалы, фамилия)





(подпись) Л.П. Шебанова
(инициалы, фамилия)



(подпись) С.В. Упорова
(инициалы, фамилия)


(подпись) О.А. Ширяева
(инициалы, фамилия)


(подпись) Н.Н. Казаченко
(инициалы, фамилия)


(подпись) М.А. Клим
(инициалы, фамилия)

25 мая 2023г.


Директор ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум»



С.А. Поляков

Ответственный за противопожарное состояние объектов и территории техникума ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» (Приказ от 01.09.2022г. №98 «О назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности объектов и территории техникума»)

Заведующий отделением



Г.В. Устькачкинцев

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Тюменской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

обл Тюменская, г Тюмень, ул Максима Горького, Дом 72, тел. 3452590564, e-mail: mchs-tyumen@72.mchs.gov.ru

(адрес, место нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы «Тобольский» управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

обл Тюменская, г Тобольск, мкр 4, Дом 56, тел. 3456249131, e-mail: ogpn-tobolsk@yandex.ru

(адрес, место нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ

обл Тюменская, г Тобольск, мкр 4, Дом 56

« 11 » мая

20 23 г.

(место составления)

старший инспектор отделения НДиПР по г. Тобольску ОНДиПР «Тобольский» УНДиПР ГУ МЧС России по
Тюменской области майор вн. сл. Балуева Виктория Викторовна

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лица), руководитель службы инспекторского органа государственного пожарного надзора)

в помещении обл Тюменская, г Тобольск, мкр 10, Дом 85

(адрес помещения)

на основании пункта 48 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 проведен профилактический визит в
ходе которого проведена профилактическая беседа.

В ходе профилактической беседы контролируемое лицо:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОБОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ "

проинформировано о требованиях, предъявляемых к данному объекту надзора с учетом фактического
функционального класса пожарной опасности, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о
рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных
(надзорных) мероприятиях.

По итогам профилактической беседы контролируемому лицу предложены мероприятия, направленные на
снижение категории риска:

1. Класс функциональной пожарной опасности здания Ф 4.1. Категория риска объекта защиты - значительный
(периодичность проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий 1 раз в 3 года).
Категория риска может быть понижена при соблюдении одного из следующих условий:
-создание в установленном законодательством Российской Федерации порядке подразделения пожарной охраны
для защиты соответствующих объектов (за исключением добровольных пожарных формирований);
-наличие в структуре юридического лица и у индивидуального предпринимателя, которые используют объект
защиты, подразделения, занимающегося вопросами пожарной профилактики, кадровый состав которого имеет
специальное пожарно-техническое образование и стаж работы в системе государственного пожарного надзора
или тушения пожаров не менее 5 лет;
-проведение пожарного аудита объекта защиты (независимой оценки пожарного риска) с выводом о выполнении
условий соответствия указанного объекта требованиям пожарной безопасности;
-отсутствие при последней плановой проверке нарушений требований пожарной безопасности;
-регистрация декларации пожарной безопасности для объекта защиты с количеством этажей не более 2, общая
площадь которого составляет не более чем 1500 квадратных метров (за исключением объектов дошкольных
учреждений с одновременным пребыванием более 10 детей, объектов, предназначенных для проживания детей,
 престарелых и инвалидов, с одновременным пребыванием более 10 человек, многоквартирных жилых домов,
 объектов начального общего, основного общего и среднего общего образования, объектов профессионального
образования, общежитий образовательных организаций).
-Объекты защиты, подлежащие отнесению к категории высокого и значительного риска, подлежат отнесению к
категории значительного и среднего риска в случае отсутствия на объекте защиты пожаров за последние 5 лет.
Понижение категории риска объекта защиты допускается не более чем на одну ступень.
Более подробно о понижении категорий риска указано в п. 3 Приложения к Положению о федеральном
государственном пожарном надзоре, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от
12.04.2012 № 290

2. В соответствии с пунктом 50 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт
внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными

рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекачку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водokoльцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. В соответствии с пунктом 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

(указываются предложенные мероприятия, направленные на снижение категории риска.)

а также указаны имеющиеся нарушенные обязательные требования пожарной безопасности:

1. Нарушения не выявлены

(указываются имеющиеся нарушенные обязательные требования пожарной безопасности)

зав. хозяйством ГАПОУ ТО "ТМТ" Иванов Г.В.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемое лицо (представитель))

старший инспектор отделения НДиПР по г. Тобольску ОНДиПР
«Тобольский» УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области майор
вн. сл. Балуева Виктория Викторовна



(должность, фамилия, инициалы, полное наименование лица (лица), ответственного (ответственных) за проведение проверки (проверки) объекта защиты)

Копия листа беседы направлена _____
(дата, номер почтового отделения и номер заказного письма, адрес электронной почты)