



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ТОБОЛЬСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА**

10 микрорайон, д. 27,
г. Тобольск, Россия, 626150



Директору ГАПОУ ТО «Тобольский
многопрофильный техникум»

Полякову С.А.

tmt.priemnaya@obl72.ru

28.12.2024 № Прдр-20710006-135-24/-20710006

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений закона

Тобольской межрайонной прокуратурой в соответствии с заданием прокуратуры Тюменской области проведена проверка исполнения жилищного, санитарно-эпидемиологического, противопожарного и иного законодательства в общежитиях учреждений среднего профессионального образования, соблюдения прав и законных интересов учащихся таких образовательных организаций, проживающих в общежитиях.

Проверка проведена с участием специалистов территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области, ОНД и ПР «Тобольский» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тюменской области, в том числе с выездом в места проживания студентов.

В ходе проверки установлено, что ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» (далее – Техникум) проводит обучение по специальностям среднего профессионального образования и имеет на своем балансе 2 здания студенческих общежитий, расположенных по адресам: Тюменская область, город Тобольск, ул. Октябрьская, стр.12; п. Сумкино, ул. Гагарина, стр.7А.

Согласно статье 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №273-ФЗ) отношения в сфере образования регулируются Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, а также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования.

Согласно части 3 статьи 28 Федерального закона №273-ФЗ к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся:

АБ № 018746

Тобольская межрайонная прокуратура
№ Прдр-20710006-135-24/-20710006

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,

Частью 6 статьи 28 Федеральный закон №273-ФЗ закреплено, что образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, соблюдать права и свободы обучающихся.

В соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона №273-ФЗ образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В статье 41 Федерального закона №273-ФЗ указано, что организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

В ходе проведенной межрайонной прокуратурой проверки установлено, что в зданиях студенческих общежитий Техникума выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

На основании Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ) постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 введены в действие Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее - СанПиН 2.1.3684-21); постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20)

Согласно пункту 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Так, в общежитии, расположенном по адресу: Тюменская область, город Тобольск, ул. Октябрьская, стр.12, кухни, сушильные для белья не оборудованы вытяжными отверстиями вентиляционных каналов, здание общежития частично обеспечено горячим водоснабжением, что не соответствует требованиям п. 128, п.127 СанПиН 2.1.3684-21.

При проверке не предоставлена информация об обследовании технического состояния системы вентиляции, что не соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Стены, пол и потолок в жилых комнатах третьего этажа имеют многочисленные дефекты в виде трещин, щелей в полу, осыпание отделки стен, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и не соответствует п.2.5.3, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте совместно с уборочным инвентарем для туалета, что не соответствует требованиям п. 126 СанПиН 2.1.3684-21.

Помещение для хранения уборочного инвентаря не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что не соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Отсутствует инструкция по приготовлению дезинфицирующего средства, что не соответствует требованиям п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20.

В общежитии, расположенном по адресу: Тюменская область, город Тобольск, п. Сумкино, ул. Гагарина, 7А кухни не оборудованы вытяжными отверстиями вентиляционных каналов, что не соответствует требованиям п.128 СанПиН 2.1.3684-21.

При обследовании не предоставлена информация об обследовании технического состояния системы вентиляции, что не соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Стены, пол и потолок в жилых комнатах, коридорах, санузлах, душевых второго, третьего, четвертого, пятого этажей имеют многочисленные дефекты в виде трещин, поврежденного линолеума на полу, осыпание отделки стен, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и не соответствует п.2.5.3, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте совместно с уборочным инвентарем для туалета, что не соответствует требованиям п. 126 СанПиН 2.1.3684-21.

Помещение для хранения уборочного инвентаря не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что не соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20.

Отсутствует инструкция по приготовлению дезинфицирующего средства, что не соответствует требованиям п. 2.11.6 СП 2.4.3648-20.

Спальные места в жилых комнатах студентов не обеспечены комплектом постельных принадлежностей - матрасом с намотрасником, что не соответствует требованиям п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20.

При обследовании спальные комнаты не обеспечены в должном количестве шкафами, что не соответствует требованиям п. 2.4.7 СП 2.4.3648-20.

Кроме того, при проверке общежития также выявлены нарушения правил пожарной безопасности.

Согласно статье 1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №69-ФЗ) пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

На основании статьи 37 Федерального закона №69-ФЗ руководители организации, в том числе, обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона №69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

1. По результатам проведенной проверки в общежитии Техникума, расположенного по адресу: г. Тобольск, ул. Октябрьская, д. 12 не обеспечено проведение эксплуатационно - технического обслуживания противопожарных дверей не реже одного раза в квартал в нарушение п. 4.1.6.3 «ГОСТ Р 59642-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы контроля» (далее – ГОСТ Р 59642-2021) и

ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №123-ФЗ).

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок и маршей, в нарушение п.1 ч.2 ст.1, ч.3 ст.4, ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ и п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.

В общежитии, расположенном по адресу: г. Тобольск, п.Сумкино, ул Гагарина, 7а, выявлены следующие нарушения.

На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила № 1479);

Здание общежития не обеспечено пожарной защитой в полном объеме, а именно в помещениях, предназначенных для хранения уборочного инвентаря, и смежных с ним отсутствуют извещатели пожарные в нарушение ч. 2 ст. 1; ст. 4; ч. 1 ст. 6; ч. 3 ст. 52; ч. 1, 4, 6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ.

Не обеспечено проведение эксплуатационно - технического обслуживания противопожарных дверей не реже одного раза в квартал в нарушение п. 4.1.6.3 ГОСТ Р 59642-2021.

Руководитель организации не обеспечил исправное состояние устройств для самозакрывания на дверях лестничных клеток в нарушение п.14 Правил № 1479.

Учитывая, что в студенческих общежитиях ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» проживают и несовершеннолетние учащиеся, ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей со стороны работников образовательного учреждения является недопустимым и создает условия для нарушения прав несовершеннолетних, которые в силу возраста нуждаются в специальной охране и заботе.

Нарушение правил пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм может явиться причиной наступления неблагоприятных последствий, связанных со здоровьем и жизнью обучающихся.

На основании изложенного, учитывая особую значимость вопросов, касающихся безопасности жизни, здоровья и соблюдения прав.

На основании изложенного, учитывая особую значимость вопросов, касающихся безопасности жизни, здоровья и соблюдения прав несовершеннолетних, руководствуясь ст. ст. ст. ст. 6, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:


1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры.

2. Принять конкретные исчерпывающие меры по устранению допущенных нарушений закона, а также причин и условий, им способствующих, и недопущению их в дальнейшем.

3. По изложенным фактам рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях, к установленной законом ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению допущенных нарушений закона письменно сообщить в межрайонную прокуратуру в установленный законом месячный срок с приложением документов, подтверждающих принятые меры по устранению выявленных нарушений.

Заместитель межрайонного прокурора



А.С. Огарков